

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie sieci TN–S

BILANS MOCY
Pi =40,0 kW
kj = 0,75
Po =30,0 kW

Zasilanie urządzeń oraz instalację gniazd wtykowych wykonać w oparciu o projekt technologi kuchni

Rozdzielnica TK, XL3 160 4x24 p/t, IP44, zamykana na klucz

Biuro projektowe Investpro24
Przemysław Bilicki, 10-088 Olsztyn, Al. Gen. Sikorskiego 19/19
tel. 696-437-269, e-mail: biuro.investpro24@gmail.com

Tytuł: SCHEMAT ROZDZIELNICY TK		
Nazwa inwestycji: BUDYNEK PRZEDSZKOLA 210		Data: 12.2018r.
Inwestor: ZGROMADZENIE SŁUG JEZUSA UL. SEWERYNÓW 8, 00-331 WARSZAWA		Skala: —
Adres obiektu: WARSZAWA MOKOTÓW, UL. TERESIŃSKA 9		Nr rys: E-27
Projektant: mgr inż. Daniel Sokołowski	Nr uprawnień: WAM/0149/PWOE/11	Podpis:
Sprawdzający: inż. Tomasz Kraweć	Nr uprawnień: WAM/0065/PWOE/06	Podpis:
Opracował: mgr inż. Przemysław Bilicki	Nr uprawnień: WAM/0098/ZHOE/12	Podpis: