



- ZK nr 1 - zacisk kontrolny na potrzeby instalacji odgromowej
- płaskownik FeZn 30x4
- płaskownik miedziowany 30x4
1. uziom z płaskownika miedziowanego 30x4 pod spodnią warstwą termoizolacji.
 2. krata wyrównawcza z płaskownika FeZn 30x4 w podłodze najniższej kondygnacji.
 3. połączenie uziomu z kratą wyrównawczą i z przewodem odprowadzającym instalacji odgromowej

UWAGA:

1. Uziom fundamentowy łączyć co 2 m ze zbrojeniem budynku.
2. Połączenia spawane zabezpieczyć antykorozyjnie.
3. Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania normy PN-EN 62561

Biurowie projektowe Investpro24 <small>Przemysław Bilicki, 10-088 Olsztyn, Al. Gen. Sikorskiego 19/19 tel. 696-437-269, e-mail: biuro.investpro24@gmail.com</small>		
Tytuł: UZIOM FUNDAMENTOWY		
Nazwa inwestycji: BUDYNEK PRZEDSZKOLA 210		Data: 12.2018r.
Inwestor: ZGROMADZENIE SŁUG JEZUSA UL. SEWERYNÓW 8, 00-331 WARSZAWA		Skala: 1:125
Adres obiektu: WARSZAWA MOKOTÓW, UL. TERESIŃSKA 9		Nr rys: E-36
Projektant: mgr inż. Daniel Sokołowski	Nr uprawnień: WAM/0149/PWOE/11	Podpis:
Sprawdzający: inż. Tomasz Kraweć	Nr uprawnień: WAM/0065/PWOE/06	Podpis:
Opracował: mgr inż. Przemysław Bilicki	Nr uprawnień: WAM/0098/ZHOE/12	Podpis: